



170021020372 (2017)国认监认字(022)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0472

检 验 报 告

No Zb2018M2373

受检单位名称 泰州市泓源消防装备制造有限公司

产品型号名称 KD65内扣式接口

检 验 类 别 型式试验

国家消防装备质量监督检验中心

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2018M2373

共04页 第01页

产品名称	内扣式接口	型 号	KD65
认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司	检验类别	型式试验
生 产 者	泰州市泓源消防装备制造有限公司	生产日期	/
生产企业	泰州市泓源消防装备制造有限公司	抽 样 者	/
抽样基数	/	抽样地点	/
样品数量	5副	抽样日期	/
样品状态	完好	受理日期	2018年08月20日
检验依据	GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分：消防接口通用技术条件》 GB 12514.2-2006《消防接口 第2部分：内扣式消防接口型式和基本参数》 CNCA-C18-03:2014《强制性产品认证实施规则 灭火设备产品》 CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》		
检验项目	CCCF-MHSB-08《强制性产品认证实施细则 灭火设备产品 消防给水设备产品（一）》 型式试验主型全部检验项目		
检 验 结 论	检验结果：所检项目均符合标准的要求。 检验结论：合格。 （检验检测专用章） 签发日期：2018年10月24日 专用章		
备 注			

批准: 审核: 编制:

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No：Zb2018M2373

共04页 第02页

认证委托人	泰州市泓源消防装备制造有限公司		
通讯地址	泰州市姜堰区华港镇溪东村		
联系电话	18121701666	传 真	/
产品照片			
			

国家消防装备质量监督检验中心
检 验 报 告

No : Zb2018M2373

共04页 第03页

一、产品铭牌内容

- 1. 型号规格: KD65
- 2. 生产者和/或生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司 禾源
- 3. 警告用语: /
- 4. 标志: /
- 5. 产品使用说明书: 有

二、产品特性描述

- 1. 本体材质: YL104
- 2. 表面防腐处理工艺: 电泳
- 3. 铸造工艺: 压铸工艺

三、产品关键件描述

/

一致性检查结论: 符合

检验结果汇总表

生产企业：泰州市泓源消防装备制造有限公司

No： Zb2018M2373

产品型号：KD65

共04页 第04页

序号	检 验 项 目		标 准 要 求	检 验 结 果				
1	基本尺寸 /mm	d	63.5 ⁰ _{-0.74}	63.36	63.46	63.23		
		D	111 ⁰ _{-1.4}	110.14	110.26	110.38		
		D ₁	98 ⁰ _{-0.87}	97.95	97.77	97.85		
		D ₂	90 ⁰ _{-0.87}	89.97	94.25	89.87		
		D ₃	76 ^{+0.74} ₀	76.71	76.63	76.57		
		m	12 ⁰ _{-0.70}	11.52	11.66	11.72		
		n	5.5±0.09	5.55	5.52	5.45		
		L	≥82.5	83.14	83.26	83.37		
		L ₁	55 ⁰ _{-3.0}	52.35	52.46	52.57		
2	外观质量		应符合GB12514.1中4.2的要求。			合格		
3	标志		在接口表面醒目处应清晰地标出型号、规格、商标或厂名等永久性标志。			合格		
4	弹簧疲劳寿命		卡式接口的弹簧疲劳寿命不应低于10000次。			/		
5	抗跌落性能		除内、外螺纹固定接口外，其他接口从1.5m高处自由落下5次，应无损坏。试验后应能正常操作使用。			合格		
6	耐腐蚀性能		接口应选用耐腐蚀材料制造，铝合金铸件表面应进行阳极氧化处理或其他方式的防腐处理。			合格		
			接口经96h连续喷射盐雾腐蚀试验后，接口表面应无起层、氧化、剥落或其他肉眼可见的点蚀凹坑。试验后应能正常操作使用。			合格		
7	密封性能		在0.3MPa水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
			在公称压力水压下，不应发生渗漏现象。			合格		
8	水压强度		接口在1.5倍公称压力水压下，不应出现可见裂缝或断裂现象。试验后应能正常操作使用。			合格		
9	操作力矩/N·m		0.5~2.5			1.9	2.0	1.7
10	材料		应符合4.9的要求。			合格		



消防产品认证证书

CERTIFICATE FOR FIRE PRODUCT CERTIFICATION

证书编号: Z2019081811000191

认证委托人: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产者: 泰州市泓源消防装备制造有限公司

地址: 江苏省泰州市姜堰区华港镇溪东村

生产企业: 泰州市泓源消防装备制造有限公司泉州分公司

地址: 福建省泉州市南安市东田镇兰溪村226号

产品名称: 内扣式接口

认证单元: KD65

内含: KD65(主型)

产品认证实施规则: CCCF-CPRZ-26: 2019

产品认证基本模式: 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

产品标准: GB12514.1-2005、GB12514.2-2006

上述产品符合消防类产品认证实施规则CCCF-CPRZ-26: 2019的要求, 特发此证。

首次发证日期: 2019-08-01

发(换)证日期: 2020年05月08日 有效期至: 2024年07月31日

本证书的有效性需依靠通过证后监督获得保持, 本证书的相关信息可通过中国消防产品信息网 www.cccf.com.cn 查询



扫码查验
证书信息



中国认可
产品
PRODUCT
CNAS C073-P



发证机构名称(盖章)

应急管理部消防产品合格评定中心

中国·北京市东城区永外西革新里甲108号 100077

<http://www.cccf.net.cn>